




CENTRAL DE GÁS
PLANTA BAIXA




CENTRAL DE GÁS
CORTE (AB)




CENTRAL DE GÁS
FACHADA LATERAL



CENTRAL DE GÁS
FACHADA LATERAL



CENTRAL DE GÁS
FACHADA LATERAL




CENTRAL DE GÁS
FACHADA LATERAL


- 1-MANÔMETRO
2-VÁLVULA RETA PARA GÁS MACHO/FÊMEA 1/2"
3-CILINDRO DE GÁS P45
4-REGULADOR DE PRESSÃO
5-TUBO DE AÇO DE 1/2", NBR5590, CLASSE PESADA,SEM COSTURA.
6-SUORTE DE FERRO GALVANIZADO EM (L) E ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO (U), COM PARAFUSO E PORCA.
7-PIG TAIL PARA GÁS, HASTE DE 50cm.

- PORTA DE ABRIR DE FERRO 2FOLHAS:
1-CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2", GALVANIZADA ESPESSURA 1/8".
2-FERRO REDONDO LISO Ø 8MM, GALVANIZADO.
3-FECHO 1/2", AÇO ZINCADO.
4-TRINCO PARA CADEADO EM AÇO ZINCADO.


ESTRUTURAL:
Vigas de fundação




ESTRUTURAL:
Vigas de amarração



ESTRUTURAL:
SAPATAS
S1;S2;S3 e S4 (40x40x30)cm



ESTRUTURAL:
LAJE MACIÇA
ESPESSURA 7cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

RUA BENTO GONÇALVES, Nº1020, FONE (51) 367 311 66

OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Emilio Ferreira de Lemos	ESCALA: 1:50	ÁREA: 500,40 m²	FORMATO: 594x420 - A2
DISCRIMINAÇÃO: PROJETO DE REFORMA	REVISÃO: R.00	PRANCHA: 04/06	

Reforma e Amplicação da Escola Emilio Ferreira de Lemos

ENDEREÇO: Escola Emilio Ferreira de Lemos RSC 101 - Valim	Prefeito Municipal Moisés Batista Pedone de Souza
COLABORAÇÃO:	RESP. TÉCNICO: Engº Civil Akauã Rotava, CREA-RS: 236397
DATA: 29/07/2021	